

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна»

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2014 год

№ п/п	Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1.	Отдел надзорной деятельности Центрального района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу	Внеплановая выездная проверка УЛК по адресу: Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 18 От 16.06.2014 г. № 2-25-511	30.06.2014 г. - 15.07.2014 г.	Помещения библиотеки и книгохранилища не соответствуют требованиям норм пожарной безопасности	Разработан рабочий проект на реконструкцию библиотеки и книгохранилища.
2.	Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу	Внеплановая выездная проверка УЛК по адресу: Садовая ул., д. 54 От 15.08.2014 г. № 2-8-1022	07.11.2014 г.	Не выявлено	
4.	Отдел надзорной деятельности Московского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу	Плановая выездная проверка по адресу: Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 8 От 01.04.2014 г. № 2-18-377	28.04.2014 г. - 06.05.2014 г.	1. Горючая отделка стен на путях эвакуации 1-го этажа. 2. Для отделки полов на путях эвакуации 2 и 3 эт. применены горючие материалы.	Частично выполнено
5.	Отдел надзорной деятельности Московского района УНД ГУ МЧС России	Плановая выездная проверка по адресу: Санкт-Петербург, ул.	28.04.2014 г. - 06.05.2014 г.	1. Коридоры длиной более 60 м не разделены перегородки с samozакрывающимися дверьми.	Частично выполнено

	по Санкт-Петербургу	Звездная д. 7., к.1. От 01.04.2014 г. № 2-18-376			
6.	Отдел надзорной деятельности Московского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу	Плановая выездная проверка общезжития по адресу: Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 7, к.2. От 22.05.2015 г. № 2-18-667	29.05.2014 г.- 06.06.2014 г.	1. Дверные проемы лифтов не защищены противопожарными дверьми 2-го типа.	В стадии исполнения
7.	Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области	Внеплановая документарная проверка от 24.11.2014 г. № 1-13-20414-14ВД	03.12.2014- 23.12.2014	Не выявлено	
8.	Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга	Внеплановая документарная проверка от 21.02.2014 № 334-2014	22.02.2014- 25.02.2014	Не выявлено	
9.	Северо-Западное управление Ростехнадзора	Внеплановая выездная проверка от 17.07.2014 № 13-19-4813-4312/А	24.07.2014- 29.07.2014	Не выявлено	
10	Территориальный отдел Управления Ростпотребнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Адмиралтейском, Василеостровском и Центральном р-нах Санкт-Петербурга	Плановая выездная проверка от 24.10.2014 № 78-04-05/1373	07.11.2014- 04.12.2014	1. Представить в территориальный отдел в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах откорректированный список контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. 2. Обеспечить проведение очистки от пыли поверхностей технологического	Выполнено

		<p>оборудования, стен, арматуры искусственного освещения, потолка в помещении столлярной мастерской по окончании проведения работ на деревообрабатывающих станках</p> <p>3. В соответствии с требованиями СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», «Инструкции по санитарному содержанию помещений и оборудованию производственных предприятий» №658-66 обеспечить проведение ремонта вышеуказанных помещений университета по адресам:</p> <p>Вознесенский пр., д. 44-46, ул. Б. Морская, д. 18 лит. А, ул. Розенштейна, д. 8-12, ул. Моховая, д. 26, ул. Садовая, д. 54, лит Б, ул. Джамбула, д. 13, лит А</p> <p>4. В соответствии с требованиями СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» оборудовать механизированные деревообрабатывающие станки по адресам: ул. Большая Морская, д. 18 и пер. Джамбула, д. 13, лит. А местной вытяжной вентиляцией с пневматическими пылеотсасывающими аппаратами.</p> <p>5. В соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» представить договоры и отчетную документацию на утилизацию производственных отходов, образующихся на транспортном участке от ремонтных работ автотранспорта.</p> <p>6. В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» обеспечить проведение мониторинга за</p>	<p>Выполнено</p>
--	--	---	------------------

		<p>загрязнением атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки.</p> <p>7. В соответствии с п. 7.8. раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» обеспечить наличие сплошной защитной арматуры у потолочных люминесцентных ламп в помещениях лечебно-профилактического центра по адресу: ул. Садовая, д. 54.</p> <p>8. В соответствии с п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 "Изменения № 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ" оборудовать учебные места с ПЭВМ в компьютерных аудиториях по адресам (ул. Большая Морская, д. 18, ул. Джембула, д. 13, Вознесенский пр., д. 44-46) специализированной мебелью (стульями с подъемно-поворотными механизмами, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки).</p>	<p>Выполнено</p> <p>Частично выполнено</p>
--	--	--	--

Проректор по АПД



В. М. Доброштан